

УТВЕРЖДАЮ
 заведующий
 Детский сад №3
 «Крепыш»
 Н.Л. Воловик



ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе
 внеплановой проверки антитеррористической и пожарной защищенности
 государственного казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №3 «Крепыш» от 17.05.2021г.

Недостатки, выявленные в ходе внеплановой проверки антитеррористической и пожарной защищенности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе внеплановой проверки антитеррористической и пожарной защищенности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
Разработка и размещение на каждом этаже плана эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения теракта (п.24.б Постановления РФ от 02.08.2019 №1006)	Разместить на каждом этаже плана эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения теракта	До 25.12.2021	Тальянский А.Ю., заведующий хозяйством	Заключение контракта с ООО «Автоматика-Юг» на приобретение и монтаж плана эвакуации	
Оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией (п.24 д, п.31 Постановления РФ от 02.08.2019	Оборудовать здание детского сада системой оповещения и управления эвакуацией	До 25.12.2021	Тальянский А.Ю., заведующий хозяйством	Заключение контракта с ООО «Автоматика-Юг» на приобретение и приобретение и	

№1006)	Установка дополнительной камеры видеонаблюдения в месте расположения критического объекта (электрощитовая) (п.30 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 №1006)		Установить дополнительную камеру видеонаблюдения в месте расположения критического объекта (электрощитовая)		До 30.06.2021		Талянский А.Ю., заведующий хозяйством	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией	Заключение контракта с ООО «Автоматика-Юг» на приобретение и монтаж камеры видеонаблюдения		
--------	--	--	---	--	---------------	--	---------------------------------------	---	--	--	--